

Уровень нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь

(согласно п.11б абз. 8 стандартов раскрытия информации)

Сведения о размерах потерь, возникающих в электрических сетях Открытого акционерного общества «Радужнинские городские электрические сети».

Приказом Минэнерго России от 10 июня 2013 г. № 292 утверждены нормативы технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям на 2014 год. (<http://www.minenergo.gov.ru/>)

Организация	Отпуск электроэнергии в сеть, тыс. кВт.ч	Норматив технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на 2014 год, % от отпуска электрической энергии в сеть
Открытое акционерное общество «Радужнинские городские электрические сети» г. Радужный, ХМАО - Югра, Тюменская обл.	314 328, 000	5,33

В соответствии со сводным прогнозным балансом производства и поставок электрической энергии в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2014г. с учетом изменений внесенных приказом ФСТ от 28 ноября 2013г. № 220-э/1 принято (<http://www.rectmn.ru/>):

млн. кВт-

т.ч

№ п/п	Показатели	План 2014 год				
		Всего	ВН	СН 1	СН 2	НН
1	2	18	19	20	21	22
1	Поступление электроэнергии в сеть, ВСЕГО	341,08*	0,00	272,86	138,14	53,45
1.1	из смежной сети, всего, в том числе из сети:	123,37		0,00	69,92	53,45
1.1.1	ВН	0,00		0,00	0,00	
1.1.2	СН1	69,92			69,92	0,00
1.1.3	СН2	53,45				53,45
	из 1.1 поступление из сети РСК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	от электростанций ПЭ (ЭСО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)	341,08	0,00	272,86	68,22	0,00
1.4	поступление электроэнергии от других организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Потери электроэнергии в сети	16,75	0,00	9,15	5,49	2,11
	то же в % (п.2/п.1)	4,91	0,00	3,35	3,97	3,95
2.1	Относимые на основное производство	16,75	0,00	9,15	5,49	2,11
2.2	Относимые на сторонних потребителей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00